Сарыағаш ауданы Құркелес ауыл округі
Құркелес ауылы Астана көшесі №9 үй,
«Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы»
ЖШС құрылтайшысы
З.Әдембаеваға.

1708-4-3-1409
27 05 16

Сарыағаш аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Сарыағаш ауданы Құркелес ауыл округі Құркелес ауылы Астана көшесі №48 үй, «Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимаратын жоспардан тексеріп, ғимаратына санитариялық-эпидемиолгиялық қорытынды беру туралы 24.05.2016 ж өтініші бойынша, өтінішіңіз бойынша төмендегідей жауап береді. Қазақстан Республикасының «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 18.09.2016 жылғы №193-IV Кодексінің және 29.10.2015 жығы Кәсіпкерлік туралы №375-V Кодексінің талаптарына сәйкес Сіздің хатыңыз бойынша уәкілетті органға –ҚР БП ҚСжАЕАЖК ОҚОбБ Сарыағаш аудандық өкілдігіне хабарланып, бақылаудың өзге түрі бойынша, Сарыағаш ауданы Құркелес ауыл округі Құркелес ауылы Астана көшесі №48 үй, «Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС ғимаратына ҚР ҰЭМ 17.03.2015 жылғы №217 бұйрығымен бекітілген «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеумен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларға сайкестігі бойынша анықтау жұмыстары жүргізілді, нәтижесі бойынша , Сарыағаш ауданы Құркелес ауыл округі Құркелес ауылы Астана көшесі №48 үй, «Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС ғимаратына .05.2016 ж №7-2-санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берілгенін хабарлай отырып, өтінішіңіз бойынша берілген жауаппен келіспеген жағдайда жоғары орындарға шағымдануға құқылы екеніңізді түсіндіремін.

Қоса беріледі. 27.05.2016 ж №7-2-87 санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды.

Басқарма басшысы А.Б.Искаков.

Орындаған: Баротов Ж.
Тел: 2-14-75,

	Код организации по ОКПО _____
ҚазақстанРеспубликасыҰлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	ҚазақстанРеспубликасыҰлттық экономика министрінің 2015 жылғы « 30 » мамырдағы № 415бұйрығыменбекітілген № 017 е нысандымедициналыққұжаттама
ОҚО ТҚҚД Сарыағаш аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасыСарыагашское районное управление по защите прав потребителей ДЗПППЮКО	Медицинская документация Форма № 017 у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « 30 » мая 2015 года №415

Санитарлық-эпидемнологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№7-2-87
« 27 » 05 2016 ж.(г.)

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемнологическая экспертиза).
Сарыағаш ауданы Құркелес ауыл округі Құркелес ауылы Астана көшесі №48 үй, «Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимараты
пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

1.Жүргізілді «Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС» меңгерушісі З.Әдембаеваның өтініші бойынша Сарыағаш ауданы Құркелес ауыл округі Құркелес ауылы Астана көшесі №48 үй, «Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимаратын жоспардан тыс тексеру.
жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмері) по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель))««Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС» меңгерушісі З.Әдембаева, Құркелес ауыл округі Құркелес ауылы Астана көшесі №48 үй, «Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС.
полное наименование, адрес, телефон, ФИО руководителя

3.Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Сарыағаш ауданы Құркелес ауыл округі Құркелес ауылы Астана көшесі №48 үй, «Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимараты,мектепке дейінгі тәрбие.
Сала, кайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. **Жобалар, материалдар дайындалады (проекты, материалы разработаны (подготовлены)** *қажет емес.*

5.Ұсынылған құжаттар(представленные документы) ««Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС» меңгерушісі З.Әдембаеваның өтініші бойынша Сарыағаш ауданы Құркелес ауыл округі Құркелес ауылы Астана көшесі №48 үй, «Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимаратын жоспардан тыс тексеру актісі,«Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС тіркеу құжаттары; жерге жекеменшік құқығын беретін АКТ, техникалық түгендеу іс-қағазы 011-14687 25.01.2016ж, Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама.
атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (представлены образцы продукции қажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса) (экспертное заключение

других организации если имеются «ҰСО» ШЖҚ РМ ОҚО филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің №133 26.05.2016ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы,№39 26.05.2016ж дозиметриялық бақылау хаттамасы; №103 26.05.2016ж ауадағы радонды өлшеу хаттамасы; №133 19.05.2016ж жарықтануды өлшеу хаттамасы; №133 26.05.2016ж жабық үй-жайлардың ауасынан сынама алу мен зерттеу хаттамасы .

қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілтін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға , өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процесов, условий, технологий, производств,продукции)Сарыағаш ауданы Құркелес ауыл округі Құркелес ауылы Астана көшесі №48 үй, «Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимараты арнайы қайта құрылған 1 қабатты 1 ғимаратта орналасқан. Ауласы қоршалған, жүру жолдары бетоннан жасалған. Ойын алаңшалары жасалған. Ауыз суы қалалық ауыз су жүйесіне қосылған, қосымша қажетке сәйкес арнайы ыдыс қойылған, Лас суға жергілікті бетондалған септик жасалған. Жылу жүйесі орталықтандырылған, табиғи газ-отынға арналған бір қазандыққа жалғанған, жылытуға арналған батареялар орнатылған. Жарықтануы табиғи және жасанды, электр жарықтандыру нүктелері орнатылған. Ауа ауысуы табиғи терезе көздері арқылы. Бала–бақшаның топтық бөлмелерінің қабырғаларының әрленуі майлы-клейлі сулы эмульсия, едендері тақтай, линолиум төселген. Топтық оқшаулау сақталған. Екі топ ашу жоспарланған,қабылдау-киім шешінетін бөлмелері: 20,4 ш.м, 20,1 ш.м., ойын бөлмелері: 38,1 ш.м,38,1 ш.м, 30,1 ш.м, жатын бөлмелері алаңы: 30,1.м, 38,1 ш.м, санитариялық торап -түбекхана бөлмесі: 14,2 ш.м, 13,5 ш.м.. Топтың шешінетін бөлмесі сырт киім шкафтармен және отыратын орындықпен жабдықталған, таңбаланған. Жатын және ойын бөлмесі балалардың бой өрісіне сәйкес кереуеттерімен, отыратын стол, орындықтарымен және шкафтармен жабдықталған, санитариялық торап-бөлмесімен қамтылып, санитарлық-техникалық жабдықтар орнатылған. Жеке бас гигиенасы сақтау үшін қол жуғыштары,балалардың жеке сүлгілері арналған.Асхана блогы бір бөлмеден тұрады, алаңы 38,8 ш.м, оның ішінде асхана бөлімі 30,8 ш.м, қойма бөлімі 8,0 ш.м, бөлмелердің едендері, қабырғалары, есік, терезелері санитарлық талапқа сәйкестендірілген. Газбен, электрмен істейтін технологиялық құрал жабдықтармен, тоңазытқышпен ыдыс жуу ванналары, құрал-саймандармен қамтамасыз етілген, сөрелер, шкафтар, столдар орнатылған. Ас әзірлеу плитасының үстінен ауа алмастырғыш зонты қойылған, қажеттілігіне қарай ыдыс аяқтар қоятын сөрелері бар. Медициналық бөлім бір бөлмеден тұрады, алаңы 13,5 ш.м,қабырғаларының әрленуі санитариялық қағидаларға сәйкестендірілген,едендері цементеленіп, үстіне линолеум төселген, қажетті медициналық құрал жабдықтар, жиһаздар, құралсаймандармен қамтамасыз етілген..Кір жуатын бөім жалпы алаңы 20,4 ш.м., оның ішінде кір жуу бөлімі бөлімі 14,4 ш.м, қойма бөлімі 6,0 ш.м, кір жуу бөлімі. еденінің қабырғаларының әрленуі санитарлық талаптарға сәйкестендірілген, кір жуу машинасы, су ысыту қондырғысы, шкаф орнатылған. Қатты және жұмсақ инвентарлармен қамтамасыз етілген. Қоқыс жинайтын алаң қарастырылған, темір жәшік қойылған. Қызметкерлерге және балаларға арналған дәретхана қарастырылған. ҚР ҰЭМ ТҚКҚ Ұлттық сараптау орталығы ШЖҚ РМК ОҚО филиалы Сарыағаш аудандық бөлімі тарапынан тарапынан зертханалық-аспаптық өлшеу жүргізілген, ауытқулар анықталмаған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағның түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қаматамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод,

наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото

ҚР ҰЭМ ТҚКҚ Ұлттық сараптау орталығы ШЖҚ РМК ОҚО филиалы Сарыағаш аудандық бөлімі тарапынан тарапынан зертханалық-аспаптық өлшеу жүргізілген, зерттеу нәтижелері бойынша ауытқулар анықталмаған.

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды.
Санитарно-эпидемиологическое заключение.

Сарыағаш ауданы Құркелес ауыл округі Құркелес ауылы Астана көшесі №48 үй, «Тәттім-2» бөбекжай балабақшасы» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимараты

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

27 .05.2016 жылғы санитарлық эпидемиологиялық тексеру негізінде.

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на оснований санитарно эпидемиологической экспертизы) ҚР ҰЭМ 17.03.2015 жылғы №217 бұйрығымен бекітілген « Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларға **сай келеді.**

Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать соответсвует или не соответствует) Атауы, күні мен нөмері (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар(Предложения): Балабақша ғимаратына бала саны ҚР ҰЭМ 17.03.2015 жылғы №217 бұйрығымен бекітілген санитарлық қағидалардың 2 қосымшасы 3-ші кестесіне сәйкес болып, сәби тобы үшін ойын бөлмесі бір балаға кемінде 2,5 ш.м, жатын бөлмесі бір балаға 1,8 ш.м есебімен: мектепке дейінгі топта ойын бөлмесі кемінде 2,0 ш.м, жатын бөлмесі кемінде 2,0 ш.м; қабылдау - киім шешінетін бөлме ауданы бір балаға кемінде 0,7 ш.м, дәретхана ауданы бір балаға кемінде 0,8 ш.м болуы қарастырылсын. Топтардың толықтырылуы осы санитарлық қағиданың №11 қосымшасына сәйкес жүргізілсін .

«Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье населения о системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Сарыағаш аудандық ТҚҚБ басшысы **А.Б.Искаков.**

Мөрдің орны
Место печати

(қолы, подпись) (ФИО)

Орындаған : Баротов.Ж